

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental Santé Environnement  
 Pôle Santé Environnement de la Gironde

**Destinataires**

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE CARCANS  
  
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAUX CGE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

**Unité de Gestion : COMMUNE CARCANS**

<b>Prélèvement</b>	<b>00254980</b>	<b>Commune</b>	<b>CARCANS</b>
<b>Unité de gestion</b>	<b>0060 COMMUNE CARCANS</b>	<b>Prélevé le :</b>	<b>mardi 22 août 2023 à 09h50</b>
<b>Installation</b>	<b>UDI 000387 CARCANS</b>	<b>par :</b>	<b>LABO LDA 33 - CAPDEPON DE BIGU</b>
<b>Point de surveillance</b>	<b>P 0000000322 BOURG</b>	<b>Type visite :</b>	<b>AU</b>
<b>Localisation exacte</b>	<b>CAMPING LES PINS - SANITAIRES LAVE-LINGE -</b>		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Non mesurée			
Température de l'eau	24,6 °C		25	
Chlore libre	<0,03 mg(Cl2)/L			
Chlore total	<0,03 mg(Cl2)/L			

*Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306*

Type de l'analyse : Code SISE de l'analyse : 00258206 Référence laboratoire : INC/07507/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>				
Nitrites (en NO2)	0,12 mg/L		0,5	

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00254980)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Bordeaux, le 22 septembre 2023

L'ingénieur d'études sanitaires



SABINE GIRAUD