

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental Santé Environnement  
Pôle Santé Environnement de la Gironde

**Destinataires**

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE CARCANS

MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAUX CGE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

**Unité de Gestion : COMMUNE CARCANS**

<b>Prélèvement</b>	<b>00247227</b>	<b>Commune</b>	<b>CARCANS</b>
<b>Unité de gestion</b>	<b>0060 COMMUNE CARCANS</b>	<b>Prélevé le :</b>	<b>vendredi 30 septembre 2022 à 10h20</b>
<b>Installation</b>	<b>UDI 000387 CARCANS</b>	<b>par :</b>	<b>LABO LDA33 MANDET</b>
<b>Point de surveillance</b>	<b>S 000000325 BOMBANNES</b>	<b>Type visite :</b>	<b>AU</b>
<b>Localisation exacte</b>	SANITAIRES PUBLICS - CÔTÉ FEMMES -		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Non mesurée			
Température de l'eau	19,8 °C		25	
Chlore libre	<0,03 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			
Chlore total	0,03 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306  
 Type de l'analyse : B3A Code SISE de l'analyse : 00250455 Référence laboratoire : INC/08887/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	27 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	26 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00247227)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Bordeaux, le 7 octobre 2022  
 L'ingénieur d'études sanitaires



SABINE GIRAUD